



Instalację wykonać w układzie TN-S jako podtynkową przewodami typu:  
 YDYpżo 3x1,5 mm<sup>2</sup> dla oświetlenia oraz  
 YDYpżo 3x2,5 mm<sup>2</sup> dla gniazd wtykowych

Wysokość montowania osprzętu;  
 Łączniki - 1,2 m  
 Gniazda - 0,5 m  
 Dokładną lokalizację osprzętu ustalić podczas realizacji

Ochrona od porażień:  
 - przed dotykiem bezpośrednim - izolacja robocza  
 - przed dotykiem pośrednim - szybkie samoczynne wyłączenie zasilania

## LEGENDA

	Łącznik pojedynczy n/t IP44
	Łącznik schodowy n/t IP44
	Oprawa świetłówkowa 2x18W IP65
	Oprawa świetłówkowa 2x36W IP65
	Gniazdo 2P+PE n/t IP44
	Tablica rozdzielcza
	Oprawa ewakuacyjna z pitogramem
	Moduł awaryjny 2h



## KAJOCH Kompleksowa Obsługa Budownictwa

ul. Kwiatowa 12, Kąkolewo, tel/fax (0-65)528 76 99  
 64-113 Osieczna e-mail: kajoch\_czeslaw@go2.pl

Branża	ELEKTRYCZNA		
Inwestor	GMINA POGORZELA		
Adres inwestora	UL. RYNEK 1, 63-860 POGORZELA		
Nazwa inwestycji	BUDOWA WIATY GRILLOWEJ		
Adres inwestycji	GLUCHÓW, DZ. NR 79		
Projektant	Zenon Pindara	upr.proj. 898/86/Lo	
Asystent	Piotr Dudziak	Numer uprawnień	Podpis projektanta
Tytuł rysunku	INSTALACJE ELEKTRYCZNE		
	Data	Skala	Nr rysunku
	LISTOPAD 2011	1:100	E1