



Uwaga:
 Instalację odgromową wykonać zgodnie z normami PN/IEC-61024 i PN-89/E-05003. Do instalacji przyłączyć kominy oraz inne elementy konstrukcyjne, wystające ponad powierzchnię dachu. Zwody odprowadzające prowadzić po ścianach na uchwytych typowych. Na wysokości 1,0 m od poziomu gruntu należy zlokalizować złącza kontrolno-pomiarowe. Rezystancja uziomu nie może przekraczać 30 ohm.



KAJOCH Kompleksowa Obsługa Budownictwa

ul. Kwiatowa 12, Kąkolewo,
 64-113 Osieczna

tel/fax (0-65)528 76 99
 e-mail: kajoch_czeslaw@go2.pl

Branża	ELEKTRYCZNA		
Inwestor	GMINA POGORZELA		
Adres inwestora	UL. RYNEK 1, 63-860 POGORZELA		
Nazwa inwestycji	BUDOWA WIATY GRILLOWEJ		
Adres inwestycji	GLUCHÓW, DZ. NR 79		
Projektant	Zenon Pindara	Numer uprawnień	upr.proj. 898/86/Lo
Asystent	Piotr Dudziak		Podpis pieczęćka
Tytuł rysunku	INSTALACJA ODGROMOWA		
	Data	Skala	Nr rysunku
	LISTOPAD 2011	1:100	E2